

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ,
БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ІНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ

ДІПРОМІСТО
ІМЕНІ Ю.М. БІЛОКОНЯ

бул.Л.Українки, 26
м.Київ
01133
Україна

+38 044 285 6338
+38 044 285 6372 факс
admin@dipromisto.gov.ua
www.dipromisto.gov.ua



Розрахунковий рахунок № 26008319423
в АТ "Райффайзен Банк АВАЛЬ" в м. Києві
МФО 380805
Код ЄДРПОУ 02497720

№ D-2270 від 21.10.2019
на № _____ від _____

**Директору Департаменту
містобудування, архітектури та
планування територій
Мінрегіону України
Білоусу С.Я.**

Шановний Сергію Ярославовичу!

За дорученням Департаменту ДП «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М.Білоконя розглянуто звернення громадянина Брикайло Ю. щодо роз'яснення пункту 6.1.41 будівельних норм ДБН Б.2.2-12:2019 та інформуємо наступне.

Вказаним пунктом визначаються відстані від межі з суміжною земельною ділянкою до садибного житлового будинку, в кварталах з сформованою протягом багатьох років забудовою при будівництві житлових будинків на вільних земельних ділянках або проведені реконструкції існуючих будинків, відстань слід приймати не менше 1 м.

При розміщенні житлових будинків у нових кварталах населених пунктів, що знаходяться у процесі забудови, відстань від межі слід встановлювати не менше 3 м.

При цьому, як в першому так і другому випадку, повинні бути забезпечені вимоги до нормативних протипожежних відстаней між будинками і спорудами в межах окремої земельної ділянки так і відносно суміжної.

**З повагою,
Директор**

І.І.Шпилевський