



МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

Департамент з питань проектування об'єктів будівництва, технічного
регулювання та науково-технічного розвитку
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; (044) 590-47-22, факс: 284-06-24, e-mail:
StepanchukAP@minregion.gov.ua

№ _____ на № _____ від _____

Брикайло Ю.І.

Міністерство розвитку громад та територій України (далі – Мінрегіон) розглянуло Ваше звернення від 01.12.2019, яке зареєстровано в Мінрегіоні 02.12.2019 за № Б – 4207/5, щодо розміщення лазень і саун в індивідуальних житлових будинках та повідомляє.

Згідно із пунктом 1 ДБН В.2.2-15:2019 «Житлові будинки. Основні положення» (далі - ДБН В.2.2-15) ці норми поширюються на проектування нових і реконструкцію, капітальний ремонт та технічне переоснащення житлових будинків з умовною висотою до 73,5 м включно: одноквартирні та багатоквартирні, у тому числі спеціалізовані квартирні житлові будинки для осіб літнього віку і осіб з інвалідністю та гуртожитки.

Згідно з пунктом 8.1 ДБН В.2.2-15 при проектуванні житлових будинків слід виконувати вимоги, викладені у ДБН В.1.1-7, ДБН В.2.5-56, ДСТУ EN 12101-6 та ДСТУ Б EN 12845. Для вбудованих і вбудовано-прибудованих нежитлових приміщень, крім вимог зазначених норм, також слід дотримуватись вимог 5.39-5.42.

Відповідно до підпункту «и» пункту 5.40 ДБН В.2.2-15 у житлових будинках не допускається розміщення: лазень і саун (лазень сухого жару).

Т.в.о. директора Департаменту

О. КОЖЕКІНА

Марчук Ірина
Тел. 284-0-605

Персональні дані, вказані Вами у зверненні (запиті), захищаються та обробляються Мінрегіоном відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з метою розгляду Вашого звернення (запиту) згідно із законодавством



МІНРЕГІОН
№8/16.3/5567-19 від 11.12.2019

1614776



Підписано ЕЦП
Кожекіна Олена Юріївна
11.12.2019 17:10